

Matkakertomus

Piikkiön Pukkila 1.6.1992

Maija Kairamo, Marja Terttu Knapas ja Pentti Pietarila

avc
Tied. - MK
- Antti Oksanen -
riina / HO

Päärakennus

- ikkunoiden ja niiden vuorilautojen täydellinen maalaus: edellyttää maalinpoistoa ja lasien kitttausta
- kivijalan tuuletusluukkuihin asennettava ritilät: laastilla kiinnitettävät verkot noin 10 cm syvyyteen
- kivijalan ryömintäluukku lukittavaksi
- keittiön takahuoneen liikkuminen selvitettävä
- seinien osittain taustastaan irronneet pinkopahvit ja kattopaperit liimattava. (Sisäpintojen kunnostustyötä voi teettää esim. konservaattori Raimo Ala-Kärpällä, puh. 921-318 011)

Ajokaluvaja

- tuuletus järjestetään rakentamalla harjalle kaksi tai kolme tuuletuspiippua sekä mahdolliset "rontit"

Vanha päärakennus

välittömästi tehdään seuraavat korjaukset:

- umpiruostuneet räystäskourun osat uusittava
- ullakon puutuholaisten selvitys teetettävä asiantuntijafirmalla ja saatava valmis toimenpide-ehdotus myrkyttämiseksi
- ullakon tuuletusta parannettava
- kuistinnurkan nosto

Lisäksi käynnistetään projekti, koska vanha päärakennus ei enää kestä sitä, että se "unohdetaan".

Kuistiaitta

- kuistin kaiteiden maalaus ja laukkorjaus
- kuistin lattialankkujen kiinnitys

Lato-liiteri

- lahonneiden julkisivulautojen helmojen korjaus vaakalaudoilla samaan tapaan kuin itä (?) seinustalla

Helsingissä 9.6.1992

Maija Kairamo *Marja Terttu Knapas* *Pentti Pietarila*
Maija Kairamo Marja Terttu Knapas Pentti Pietarila