

Lisävaurioiden vähentämiseksi ehdotamme jään poistamista ullakolta pressualtaasta ennen kuin se taas sulaa. Samoin voisi suuren hiekkalaatikon siirtää pois heikon välipohjan alueelta.

Ullakolla säilyneet, kankaalle maalatut tapettifragmentit voitaisiin siirtää oikeenmaan tutkimusta ja valokuvausta varten kolmannen kerroksen keskihuoneisiin.

## **I-kerros**

### 1, eteinen

Seinäpintojen käsittely- ja väritysvaiheiden selvittämiseksi tehdään myöhäisempiin kerroksiin tutkimusta varten 3-5 kpl noin 50x20 cm kokoisia aukkoja.

Kivilattian laatat (70x70 cm) saadaan kunnostettua poistamalla sementti-maalitahrat ja käsittelemällä pinta esim. Terrazol aineella.

### 1A, halli

Seinäpintojen väritys tutkitaan, samassa yhteydessä selvitetään ovien, listojen ja portaiden väritys.

Huoneiden 1-1A kattopintana on nyt pingotettu muovi. Jos muovikatot poistetaan tulee myös kattojen väritys, pintamateriaali ja kunto selvitettäväksi. Lattiapinnoitteiden avauksen myötä saadaan selville alkuperäisen lattian tila.

### 2, työhuone

1910-luvun valokuvissa esiintyvän seinien koristelukäsittelyn kohtalon selvittämiseksi tehdään huoneessa 1-2 kpl pintalevytyksen avaus- ta kooltaan noin 50x50 cm.

Huoneessa on pingotettu muovikatto. Vanhassa valokuvassa näkyy alkuperäinen pellavakankaalla peitetty kattopinta.

Lattiaa peittävän "korkkimaton" alta näkyy monimuotoisen parkettilat-tian kuviointia. Lattian kunnostuksessa suosittelemme käytettäväksi

ns. laikkahiontaa, jolloin hionta ei kuluta läheskään yhtä paljon arvokasta parkettilattiaa kuin höyläys tai nauhahionta. Parkettien kunnostamisen tarjoajiksi ehdotamme esim. Jouhten-Borg kombinaatiota, joka on tehnyt töitä mm. Ritarihuoneella.

Uunin purkamisen jättämän aukon täydentämiseen ehdotamme käytettäväksi samanlaisia kalkkikivilaattoja kuin muiden huoneiden lattiajii-reissäkin on käytetty.

### 3, salonki

Seiniä peittävien, maalattujen tapettien restaurointi voidaan tehdä paikalla tapetteja irrottamatta. Työ käsittäisi irtoavan värin kiinnitystä, puhdistusta ja vanhojen restaurointimaalausten tummentuneiden korjausten uusimista. Lopuksi pinnat suojataan sopivan himmeällä tauluvernissalla. Konservointityön kustannukset ovat arviolta noin 15.000 mk.

Kattopinta voidaan uudelleenmaalauksen yhteydessä sävyttää paremmin huoneen tapetteihin sopivaksi kattolista mukaanlukien.

Kaikkien alakerran huoneiden panelipinnat, ovilevyt, ikkunapuitteet ja vuorilistat tutkitaan värityksen osalta. Mahdollisen uudelleenmaalauksen yhteydessä voidaan löytyneitä värisävyjä käyttää hyväksi.

Parketin ja lattian kunnostus sama kuin huoneessa 2.

### 4, makuuhuone

Seinien aikaisempien käsittelyjen selvittämiseksi tehdään 1-2 tutkimusavausta (50x50 cm) siististi nykyiseen levytykseen.

Katon saamiseksi sopivaksi tulevaa käyttöä ajatellen voisi levyjen saumat kitata umpeen ja vahvistaa ennen maalausta lasikuitunauhalla.

Huoneen lankkulattian kunnostaminen liittyisi parkettilattioiden korjaukseen. Maalikerrokset poistetaan. Lattia hiotaan kevyesti ja kuuma-vahtaan.

Puretun uunin kohta paikataan vanhalla lankkumateriaalilla, joka vastaisi väriltään muuta lattiaa.

6, keittiö

Jaetun keittiötilan materiaalit ja värit selvitetään jos nykyiset pintamateriaalit puretaan pois.

7, keittiöneteinen

Ylös johtavaan pikkuportaaseen liittyvässä hallissa selvitetään katon, seinien ja lattian materiaalit ja värit purkutöiden yhteydessä.

8, ent. ruokahuone ( skafferi)

Seinissä ollut aikaisemmin savilaastikerros, jonka pintana noin 5 mm paksu kalkkirappaus. Em. pinnan päällä nyt pinkopahvi ja tapetointi. Kunnostuksessa voitaisiin käyttää nykyisten materiaalien päälle suoraan kiinnitettyä huokoista kuitulevyä, joka myötäilee hirsirakennuksen seinämuotoja.

10, 10A, ent. palvelusväen huoneet

Huoneiden pintamateriaalit ja mahdollisesti löytyvät vanhemmat värisävyt tutkitaan purkutöiden yhteydessä.

11 ja 12 , makuukamarit

Huoneiden väritys tutkitaan mahdollisen komeroitten purkutöiden yhteydessä. Alkuperäinen katon ja lattian materiaali on selvitettävissä samassa yhteydessä.

Huonetilojen katoissa on nyt Haltex laatat, lattioissa kokolattiamatto.

13, käytävä

Käytävään liittyvän purkutyön yhteydessä on mahdollista dokumentoida väri- ja pintamateriaalit.

Pentti Pietarila



